



Käyttöohje

FI

Lite

BlueSolar-lataussäädin MPPT 100/50

1. Yleiskuvaus

1.1 Latausvirta korkeintaan 50 A ja PV-jännite korkeintaan 100 V

BlueSolar MPPT 100/50 lataussäädin pystyy lataamaan alhaisemman nimellisjännitteen akun korkeamman nimellisjännitteen omaavasta PV-sarjasta. Säädin säätää automaattisesti 12 tai 24 V:n nimelliseen akkujännitteeseen.

1.2 Huippunopea enimmäistehopisteen seuranta (MPPT)

Erityisesti pilvisellä ilmalla, kun valon intensiteetti vaihtelee jatkuvasti, huipputehokas MPPT-algoritmi parantaa energian keräämistä jopa 30 % verrattuna PWM-lataussäätimiin ja jopa 10 % verrattuna hitaampiin MPPT-säätimiin.

1.3 Kehittynyt enimmäistehopisteen havaitseminen osittaisessa varjossa

Jos laite on osittaisessa varjossa, teho-jännite-käyrällä voi olla kaksi tai useampia tehopisteitä. Tavalliset MPPT-säätimillä on tapana lukittua paikalliseen MPP-asetukseen, joka ei ehkä ole ihanteellinen MPP. Edistysellinen BlueSolar-algoritmi maksimoi aina lukittamalla ihanteelliseen MPP-asetukseen.

1.4 Erinomainen muuntoteho

Ei tuuletinta. Enimmäisteho ylittää 98 %. Täysi lähtövirta korkeintaan arvoon 40 °C (104 °F).

1.5 Joustava latausalgoritmi

Kahdeksan ohjelmoitua algoritmia, jotka ovat valittavissa kiertokytkimellä.

1.6 Kattava sähkösuojaus

Ylikuumenemissuoja ja tehon lasku, kun lämpötila on korkea. PV:n oikosulun ja PV:n vääränapaisuuden suojaus. PV:n vastavirtasuojaus.

1.7 Sisäinen lämpötila-anturi

Kompensoi latauksen absorptio- ja ylläpitojännitettä lämpötilalle.



1.8 Automaattinen akun jännitteen tunnistus

MPPT 100/50 säätää itsensä automaattisesti 12 V:n tai 24 V:n järjestelmään.

1.9 Mukautuva kolmevaiheinen lataus

BlueSolar MPPT -lataussäädin on määritetty kolmevaiheeseen latausprosessiin: Päälataus – absorptio - ylläpito.

1.9.1. Päälatausvaihe

Tämän vaiheen aikana säädin siirtää mahdollisimman paljon latausvirtaa akkujen lataamiseksi nopeasti.

1.9.2. Absorptiovaihe

Kun akun jännite saavuttaa absorptiojännite-asetuksen, säädin aktivoi seuraavan tasaisen jännitteen tilan.

Kun tapahtuu vain matalia purkauksia, absorptioaika pidetään lyhyenä, jolloin vältetään akun yliuormittuminen.

Syväpurkauksen jälkeen taas absorptioaika kasvaa automaattisesti, jotta voitaisiin varmistaa, että akku on täysin uudelleen ladattu. Lisäksi absorptiojako päättyy myös, kun latausvirta laskee alle 2 A.

1.9.3. Ylläpitovaihe

Tämän vaiheen aikana akkuun kohdistetaan ylläpitojännite, jotta se pysyy täysin ladatussa tilassa.

1.10 Liitettävyyys

Katso tämän ohjekirjan osio 3.8

1.11 Kaukosäädin päällä-pois

MPPT 100/50 -laitetta voidaan etäkäyttää (VE.Direct) ei käänteisellä kauko-ohjaimen päälle-pois-kaapelilla (ASS030550300). KORKEA syöttö ($V_i > 8 \text{ V}$) kytkee säätimen päälle ja ALHAINEN syöttö ($V_i < 2 \text{ V}$ tai vapaa ylläpito) kytkee säätimen pois.

Sovellusesimerkki: VE.Bus BMS:n päälle/pois-ohjaus Li-ion-akkuja ladattaessa.

2. Turvallisuusohjeet



Kipinöinnin aiheuttama räjähdysvaara

Sähköiskun vaara

- Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä.
- Tämä tuote on suunniteltu ja testattu kansainvälisten standardien mukaisesti. Laitetta tulisi käyttää vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Asenna tuote lämmönkestävään tilaan. Varmista ensin, että tilassa ei ole kemikaaleja, muoviosia, verhoja tai muita tekstiilejä, tms. laitteen välittömässä läheisyydessä.
- Varmista, että laitetta käytetään oikeissa toimintaolosuhteissa. Älä koskaan käytä sitä kosteassa ympäristössä.
- Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, joissa voi sattua kaasu- tai pölyräjähdys.
- Varmista, että tuotteen ympärillä on aina riittävästi vapaata tuuletustilaa.
- Katso lisäohjeita akun valmistajan toimittamista määräyksistä voidaksesi varmistaa, että akku sopii käytettäväksi tämän tuotteen kanssa. Akun valmistajan turvallisuusohjeita tulee aina noudattaa.
- Suojaa aurinkomoduulit tulevalta valolta asennuksen aikana, esim. peittämällä.
- Älä koskaan kosketa eristämättömiä johdon päitä.
- Käytä vain eristettyjä työkaluja.
- Liitännät on aina suoritettava osion 3.5 kuvaamassa järjestyksessä.

3. Asentaminen

3.1 Yleistä

- Kiinnitä pystyyn palamattomalle alustalle virtaliittimet alaspäin.
- Kiinnitä lähelle akkua, mutta ei koskaan suoraan akun yläpuolelle (jotta vältetään akun kaasujen aiheuttamat vauriot).
- Käytä kaapeleita joiden poikkileikkaus on vähintään 10 mm² tai AWG6. Suositeltava enimmäispituus on 5 m kaapelin häviön rajoittamiseksi.

(Jos PV-paneeleihin johtavien kaapeleiden tulee olla pidempiä kuin 5 m, kasvata poikkileikkausta tai käytä rinnakkaisia kaapeleita ja asenna kytkentärasia säätimen viereen ja liitä lyhyellä 10 mm²:n tai AWG6 kaapelilla säätimeen).

- Maadoitus: säätimen jäähdytys-elementti tulee liittää maadoituspisteeseen.

3.2 PV-määrittäminen

- Säädin toimii vain, jos PV-jännite ylittää akun jännitteen (Vbat).
- PV-jännitteen tulee ylittää Vbat + 5 V, jotta säädin käynnistyy. Tämän jälkeen PV:n vähimmäisjännite on Vbat + 1 V.
- PV:n avoimen piirin enimmäisjännite: 100V

Säädintä on mahdollista käyttää minkä tahansa PV-määrittäksen kanssa, joka täyttää kolme yllä mainittua ehtoa.

Esimerkki:

12 V:n akku ja yksi- tai monikiteiset paneelit

- Kennojen vähimmäismäärä sarjassa: 36 (12 V:n paneeli).
- Suositeltu kennojen lukumäärä, jotta säädin toimii mahdollisimman tehokkaasti: 72 (2 x 12 V:n paneelit sarjassa tai 1 x 24 V:n paneeli).
- Enintään: 144 kennoa 4 x 12 V:n tai 2 x 24 V:n paneeli sarjassa).

24V:n akku ja yksi- tai monikiteiset paneelit

- Kennojen vähimmäismäärä sarjassa: 72 (2 x 12 V:n paneelit sarjassa tai 1x 24 V:n paneeli).
- Enintään: 144 kennoa.

Huomautus: alhaisissa lämpötiloissa 144 kennon aurinkopaneelin avoimen piirin jännite voi ylittää 100 V paikallisista olosuhteista ja kennon teknisistä ominaisuuksista riippuen. Tässä tapauksessa sarjan kennojen määrää on vähennettävä.

3.3 Kaapelin liitosvaiheet (katso kuva 1)

Ensimmäiseksi: liitä akku.

Toiseksi: liitä aurinkopaneeli (kun kytketty vääränapaisesti, säädin kuumenee, mutta ei lataa akkua).

3.4 Lisätietoja automaattisesta akun jännitteen tunnistuksesta

Järjestelmän jännite on tallennettu pysyvään muistiin.

24 V:n akun tapauksessa palautus (12 V:iin) tapahtuu vain, kun lähtöjännite laskee alle 2 V ja PV:n tulojännite ylittää 7 V. Tämä voi tapahtua, jos akku on irrotettu ennen kuin PV-jännite alkaa kasvaa aamulla. Kun (24 V:n) akku kytketään uudelleen myöhemmin, järjestelmän jännite palautetaan arvoon 24 V 10 sekunnin kuluttua, jos akun jännite ylittää 17,5 V.

Automaattinen jännitteen tunnistus voidaan kytkeä pois päältä ja kiinteä 12 V:n tai 24 V:n järjestelmän jännite voidaan asettaa tietokoneen tai värillisen ohjauspaneelin avulla.

Säädin voidaan nollata vaihtoehtoisesti asettamalla oikosulku lähtöön ja käyttämällä yli 7 V:n jännitettä tulossa (esimerkiksi pieni virtalähde tai aurinkopaneeli) muutaman sekunnin aikana. Säädin säätää itsensä automaattisesti nollauksen jälkeen 12 V:n järjestelmään tai 24 V:n järjestelmään (kun liitetään 24 V:n akku vähintään arvolla 17,5 V)



3.5 Säätimen määrittäminen

Kahdeksan ohjelmoitua algoritmia, jotka ovat valittavissa kiertokytkimellä.

As	Suosittelun tyyppi	Absorptio-V	Ylläpito-V	dV/dT mV/°C
0	Gel Victron long life (OPzV) Gel exide A600 (OPzV) Gel MK	28,2	27,6	-32
1	Gel Victron -syvä tyhjennys Gel Exide A200 AGM Victron -syvä tyhjennys Pysyvä putkilevy (OPzS) Rolls Marine (täytetty) Rolls Marine (täytetty)	28,6	27,6	-32
2	Oletusasetus Gel Victron -syvä tyhjennys Gel Exide A200 AGM Victron -syvä tyhjennys Pysyvä putkilevy (OPzS) Rolls Marine (täytetty) Rolls Marine (täytetty)	28,8	27,6	-32
3	AGM kierrekenno Pysyvä putkilevy (OPzS) Rolls AGM	29,4	27,6	-32
4	PzS-putkilevy-ajoakut tai OPzS-akut	29,8	27,6	-32
5	PzS-putkilevy-ajoakut tai OPzS-akut	30,2	27,6	-32
6	PzS-putkilevy-ajoakut tai OPzS-akut	30,6	27,6	-32
7	Litium rautafosfaattiakut (LiFePO ₄)	28,4	27,0	0

Huomautus: jaa kaikki arvot kahdella, jos kyseessä on 12 V:n järjestelmä.

Kaikissa malleissa, joissa on ohjelmistoversio V 1.12 tai uudempi, binaari merkkivalokoodi auttaa määrittämään kiertokytkimen asennon.



Merkkivalot vilkkuvat kiertokytkimen asennon muutoksen jälkeen 4 sekunnin ajan seuraavasti:

Normaali ilmaisu palautuu tämän jälkeen alla kuvatulla tavalla:

Kytkin asento	Merkkivalo Ylläpito-	Merkkivalo Abs	Merkkivalo Päälataus	Vilkunta tiheys
0	1	1	1	nopea
1	0	0	1	hidas
2	0	1	0	hidas
3	0	1	1	hidas
4	1	0	0	hidas
5	1	0	1	hidas
6	1	1	0	hidas
7	1	1	1	hidas

Huomautus: vilkuntatoiminto on käytössä vain, kun PV:n teho on havaittavissa säätimen sisääntulossa.

3.6 Merkkivalot

Sinien merkkivalo "päälataus": on päällä tai vilkkuu, kun akku on liitettyä
Kytkeytyy pois päältä, kun absorptiojännite on saavutettu.

Sinien merkkivalo "absorptio": on päällä tai vilkkuu, kun absorptiojännite on saavutettu.
Kytkeytyy pois päältä absorptiojakson lopussa.

Sininen merkkivalo "ylläpito": on päällä, kun aurinkolaturi on kytketty ylläpitotilaan.

3.7 Akun lataustiedot

Lataussäädin aloittaa uuden jakson joka aamu, kun aurinko alkaa paistaa.

Aamulla juuri ennen aurinkolaturin käynnistystä mitattu akun jännite määrittää absorptiojakson enimmäiskeston:

Akun jännite Vb (käynnistysvaiheessa)	Suurin mahdollinen absorptioaika
$V_b < 23,8 \text{ V}$	6 t
$23,8 \text{ V} < V_b < 24,4 \text{ V}$	4 t
$24,4 \text{ V} < V_b < 25,2 \text{ V}$	2 t
$V_b > 25,2 \text{ V}$	1 t

(jaa jännitteet kahdella 12 V:n järjestelmässä)

Jos absorptiojakso keskeytyy pilvisyyden tai tehoa syövän kuorman vuoksia, absorptioprosessi palautuu, kun absorptiojännite saavutetaan myöhemmin uudelleen, kunnes absorptiojakso on suoritettu.

Absorptiojakso päättyy myös, kun aurinkolaturin lähtövirta laskee alle 2 Amp, ei alhaisen aurinkopaneelin tuotoksen vuoksi, vaan siksi, että akku on täysin ladattu (jäännösvirran leikkaus).

Tämä algoritmi estää akun yll latauksen päivittäisen absorptiolatauksen vuoksi, kun järjestelmä toimii ilman kuormaa tai vähäisellä kuormalla.

3.8 Liitettävyys

Eräät parametrit ovat mukautettavissa (vaatii VE.Direct-USB-kaapelin ASS030530000 ja tietokoneen). Katso tietoliikenteen tekninen asiakirja verkkosivustoltamme.

Vaadittava ohjelmisto on ladattavissa osoitteesta

<http://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software/>

Lataussäädin voidaan liittää värilliseen ohjauspaneeliin (BPP000300100R) VE.Direct-VE.Direct-kaapelilla.

4. Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laturi ei toimi	Vääränapainen PV-liitäntä	Liitä PV oikein
	Vääränapainen akun liitäntä	Ei vaihdettava sulake palanut. Palauta VE:lle
Akku ei ole latautunut täyteen	Viallinen akun liitäntä	Tarkasta akun liitäntä
	Kaapelin häviö liian korkea	Käytä suuremman poikkileikkauksen
	Suuri ympäröivän lämpötilan ero laturin ja akun välillä ($T_{\text{ympäröivä_laturi}} > T_{\text{ympäröivä_akku}}$)	varmista, että ympäristöolosuhteet ovat vastaavat laturille ja akulle
	<i>Vain 24 V:n järjestelmä:</i> säädin on valinnut väärän järjestelmän jännitteen (12 V valittu 24 V:n sijasta)	Irrota PV ja akku, kun olet varmistanut, että akun jännite on vähintään > 19 V, kytke uudelleen oikein (kytke akku ensin uudelleen)
Akku on ylikuormitettu	Akkukkenno on viallinen	Vaihda akku
	Suuri ympäröivän lämpötilan ero laturin ja akun välillä ($T_{\text{ympäröivä_laturi}} < T_{\text{ympäröivä_akku}}$)	varmista, että ympäristöolosuhteet ovat vastaavat laturille ja akulle

5. Tekniset tiedot

BlueSolar-lataussäädin	MPPT 100/50
Akkujännite	12/24 V automaattinen valinta
Akun enimmäisvirta	50 A
Suurin mahdollinen PV-teho, 12 V 1a,b)	720 W (MPPT-alue 15 V - 80 V)
Suurin mahdollinen PV-teho, 24V 1a,b)	1440 W (MPPT-alue 30 V - 80 V)
Suurin mahdollinen PV:n avoimen piirin jännite	100 V
Huipputeho	98 %
Oma kulutus	Vähemmän kuin 0,1 mA
Latausjännitteen "absorptio"	Oletusasetus: 14,4 V/28,8 V
Latausjännitteen "ylläpito"	Oletusasetus: 13,8 V/27,6 V
Latausalgoritmi	mukautuva monivaiheinen (kahdeksan ohjelmoitua algoritmia)
Lämpötilakompensaatio	-16 mV / °C vast. -32 mV / °C
Suojaus	Akun vääränapaisuus (sulake) Lähtöpuolen oikosulku Ylikuumentuminen
Toimintalämpötila	-30 - +60 °C (täysi nimellisteho korkeintaan 40 °C)
Kosteus	95 %, ei kondensoitua
Tietoliikenneportti ja kauko-ohjattava päälle/pois-kytkentä	VE.Direct Katso tietoliikenteen tekninen asiakirja verkkosivustoltamme
KOTELO	
Väri	Sininen (RAL 5012)
Virtaliittimet	13 mm ² / AWG6
Suojaluokka	IP43 (sähköosat) IP 22 (liitosalue)
Paino	1,25 kg
Mitat (k x l x s)	130 x 186 x 70 mm
1a) jos liitetään enemmän PV-tehoa, säädin rajoittaa syöttötehon arvoon 720W vast. 1440W.	
1b) PV-jännitteen tulee ylittää Vbat + 5 V, jotta säädin käynnistyy. Tämän jälkeen PV:n vähimmäisjännite on Vbat + 1 V.	

Kuva 1: Teholiitännät

FI

Lite



victron energy

Victron Energy Blue Power

Jälleenmyyjä:

Sarjanumero:

Versio : 02
Päivämäärä: 19 August 2014

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | The Netherlands

Yleinen puhelin : +31 (0)36 535 97 00
Asiakkaan tukipalvelu : +31 (0)36 535 97 03
Faksi : +31 (0)36 535 97 40

Sähköposti : sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com



victron energy